



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО СТАРОПРОМЫСЛОВСКОМУ РАЙОНУ
 364001, г. Грозный, 36-ой участок

ПРЕДПИСАНИЕ №4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ СОШ №49

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Ибрагимоволай Елизавете Вахаевне.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД по Старопромысловскому району № 24 от « 24 » марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч.00мин. «20» января 2017г. по 13 ч.00мин. «20 » января 2017 г.

проведена проверка Государственным инспектором ОНД и ПР по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Старопромысловскому району майором внутренней службы Хаджиевым В.А. МБОУ СОШ №49 по адресу: г. Грозный ул. Шефская №129.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с

Зам. по АХЧ Альсултановым Мурадом Мусаевичем .

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Пожарные щит и инвентарь, расположенные в лицевой части здания МБОУ СОШ №49		21.04.2017 г.	
	отчистить от пыли следов коррозии и окрасить.	п.2.5.1 ГОСТ 12.4.009-83		
2.	Огнетушители, расположенные в здании МБОУ СОШ №49			
	расположить на расстоянии 1.5 м от поверхности.	п. 480 ППР-390 РФ.	21.04.2017 г.	

	пола.		
3.	Огнетушители, расположенные в зданиях МБОУ СОШ №49 и в помещений котельной установить на кронштейны.	п.4.2.5 СП 9.13130.2009.	21.04.2017 г.
4.	На пожарном щите, расположенном в лицевой части здания МБОУ СОШ №49 и в здании на ящике для песка указать буквенное обозначение ПШ и порядковый номер телефона ближайшей пожарной части.	п.5.2.10. ГОСТ 12.4.009-83	21.04.2017 г.
5.	Дооборудовать пожарный щит расположенные в лицевой части здания МБОУ СОШ №49 ломом.	п.482 ППР-390 РФ.	21.04.2017 г.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном порядке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД и ПР по Старопромысловскому району майор внутренней службы « 23 » января 2017 г.

[Handwritten signature]
В.А.Хаджиев

Предписание для исполнения получил:



Директор Ибрагимова Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » января 2017 г.